


# Rzut dachu

Skala 1:100

ul. 1-go Maja



- przewody odprowadzające do uziemienia prowadzić w rurze RL28 w warstwie ocieplenia budynku
- podłączyć do istn. uziemienia otokowego
- wykonać pomiary
- w razie złych pomiarów wykonać uziom szpilkowy
- złącza kontrolne instalować w typowej skrzynce probierczej

<b>E-PROJEKT</b> 11-500 GIŻYCKO; WILKASY UL. JARZĘBINOWA 5	
INWESTYCJA: MODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ	
ZSEI w GIŻYCKU	
LOKALIZACJA: GIŻYCKO UL. MICKIEWICZA 27	
RZUT DACHU	
Projektant: Wiesław Bala upr. SUW 86/90	
Sprawdzający: inż. Mirosław Szymczyk upr. SUW 41/84	
marzec 2015	
ELEKTRYKA	
1:100	
3	